

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 33»
(МБОУ «ООШ № 33»)

654031, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, проезд Ижевский, №15
тел. 8 (3843)52-65-87, E-mail: school_3300@mail.ru

Заместителю главного государственного
санитарного врача по городу Новокузнецку и
Новокузнецкому району
О.С.Антонюк
директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Основная
общеобразовательная школа №33"
В.М.Никифоровой


Информация

о принятых мерах для устранения нарушений, установленных
предписанием №96-УВ от 31.01.2019 "Об устранении причин и условий
способствовавших совершению административного правонарушения"

Предписание №96-УВ от 31.01.2019 "Об устранении причин и условий
способствовавших совершению административного правонарушения" рассмотрено на
общем собрании трудового коллектива 15.02.2019, протокол №1. С целью устранения
нарушений, указанных в предписании №96-УВ от 31.01.2019, приняты следующие меры:

№ п/п	Нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10	Принятые меры
1	П.12.3. - при проведении влажной уборки не удалены пыль (значительное скопление пыли черного цвета) с отопительных приборов в спортивном зале и снарядных	влажная уборка проведена
2	П.12.11. - уборочный инвентарь промаркирован не весь: швабры не закреплены за помещениями	уборочный инвентарь промаркирован: швабры закреплены за помещениями
	Нарушение СанПиН 3.5.3.3223-14	
3	П.3.8. - мероприятия, включающие проникновения грызунов и синантропных членистоногих в учреждение проводится в неполном объеме: в тамбуре запасного выхода №2 деревянный пол имеет щели, не устойчив	пол в тамбуре запасного выхода №2 отремонтирован

Директор МБОУ "ООШ №33"
15.02.2019



В.М.Никифорова

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 33»
(МБОУ «ООШ № 33»)

654031, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, проезд Ижевский, №15
тел. 8 (3843)52-65-87, E-mail: school_3300@mail.ru

Заместителю главного государственного
санитарного врача по городу Новокузнецку и
Новокузнецкому району
О.С.Антонюк
директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Основная
общеобразовательная школа №33"
В.М.Никифоровой

Информация

о принятых мерах для устранения нарушений, установленных
предписанием №95-УВ от 31.01.2019 "Об устранении причин и условий
способствовавших совершению административного правонарушения"


Предписание №95-УВ от 31.01.2019 "Об устранении причин и условий
способствовавших совершению административного правонарушения" рассмотрено на
общем собрании трудового коллектива 15.02.2019, протокол №1. С целью устранения
нарушений, указанных в предписании №95-УВ от 31.01.2019, приняты следующие меры:

№ п/п	Нарушение СанПиН 2.4.2.2821- 10	Принятые меры
1	п.4.5. - гардероб не оснащен ячейками для хранения обуви	для хранения обуви в пакетах оборудованы крепления
2	п.4.6. - обучающиеся начальной школы обучаются в незакрепленных за каждым классом кабинетах	закрепление учащихся начальной школы за каждым кабинетом будет осуществлено с 01.09.2020
3	п.4.9. - площадь на одного обучающегося менее 2,5 м ² в кабинета начальных классов	наполняемость классов с 01.09.2019 в соответствии с площадью в кабинете на одного обучающегося
4	п.4.27. - кабинет физики, домоводства и кабинеты начальных классов (кроме кабинетов №4,21) не оборудованы умывальными раковинами	в кабинете домоводства, кабинете начальных классов №25 установлены умывальные раковины, в остальных кабинетах для установки умывальных раковин нет технической возможности
5	п.4.28. - покрытие стен и потолка в спортивном зале не гладкое, с трещинами и деформированное, не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств	покрытие стен и потолка в спортивном зале будет отремонтировано в июне 2019 года
6	п.4.29. - полы в мастерской не соответствуют гигиеническим требованиям, отсутствует	линолеум в мастерской будет заменен в июне 2019 года

	возможность проводить их качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: пол покрыт линолеумом с дефектами, подиум - деревянный с изъянами	
7	п.5.3. - таблица №1 - обучающиеся начальных классов не обеспечены рабочими местами в соответствии с их ростом	рабочие места учащихся будут приведены в соответствие с их ростом 01.09.2020
8	п.5.3. - школьные парты не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости	рабочие места учащихся будут приведены в соответствие с их ростом 01.09.2020
9	п.5.4. - маркировка учебной мебели в учебных кабинетах средних и старших классов отсутствует	маркировка учебной мебели в учебных кабинетах средних и старших классов выполнена
10	п.5.8. - кабинет физики не оборудован подиумом, два стола в кабинете химии не оборудованы защитными бортиками и покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ	кабинет физики будет оборудован подиумом в апреле 2019 года. Столы для кабинета химии заказаны
11	п.7.2.2. - в спортивном зале искусственное освещение выполнено настенными светильниками	освещение настенными светильниками будет выполнено 01.09.2020
12	п.7.2.5. - в кабинетах №11, 12, 13 светильники расположены перпендикулярно светонесущей стене	светильники будут установлены правильно в марте 2019 года
13	п.10.8, п.10.11. - расписание занятий не соответствует гигиеническим требованиям	расписание занятий приведено в соответствие гигиеническим требованиям
14	п.11.8., п.11.9. - не все сотрудники имеют в личных медицинских книжках сведения о проведении вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок, у 19 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против кори, у 10 сотрудников против вирусного гепатита В, у 20 сотрудников - против гриппа	сотрудники пройдут вакцинацию против кори и вирусного гепатита В к 01.04.2019
	Нарушение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
15	п. 21 - на мониторы отсутствуют сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения	сертификаты соответствия имеются
16	п.6.1. - расстановка 4-х рабочих столов в КВТ не обеспечивает левостороннее освещение рабочих мест	рабочие столы расставлены в соответствии с СанПиН
17	п.9.1. - расстояние между рабочими	расстояние приведено в соответствие с

	столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого) - 1,3; 1,4 м при нормируемом - не менее 2-х м, расстояние между боковыми поверхностями мониторов - 0,6 - 0,78м при нормируемом - не менее 1,2м	СанПиН
	Нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08	
18	п.4.14. - один склад для хранения пищевых продуктов не оборудован прибором для измерения относительной влажности	прибор для измерения относительной влажности приобретен
19	п.6.8. - в субботу питание учащихся не организовано при длительном пребывании в школе свыше 4-х часов	изменено расписание, время пребывания учащихся в школе не превышает 4-х часов
20	п.7.2. - горячее питание организовано на перемене продолжительностью 10 минут при нормативе не менее 20 минут	установлена перемена продолжительностью 20 минут для питания учащихся
21	п.10.3. - оборудованный на 1 этаже единственный питьевой фонтанчик не обеспечивает свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени пребывания в ОУ	питьевые фонтанчики на 2, 3 этажах будут установлены 01.09.2019
22	п.13.6. - отсутствуют шкафы для хранения личной одежды и санитарной одежды персонала столовой	шкафы заказаны

Директор МБОУ "ООШ №33"
15.02.2019



В.М.Никифорова