



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА**

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ,1е

(место составления акта)

“ 22 ” декабря 20 20 г.

(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

**Предписания № 566/1/304**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Основная общеобразовательная школа № 33»

Законному представителю юридического лица – директору Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 33»

Никифоровой Вере Максимовне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 566 от «24» ноября 2020 года Главного государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Степанчука Андрея Сергеевича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин «01» декабря 2020г. до 14 час. 00 мин. «22» декабря 2020г.;

проведена проверка: государственным инспектором Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Фроловой Олесеи Сергеевны, зданий и территорий, расположенного по адресу: 654031, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Ижевский,15.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «ООШ № 33» Никифорова Вера Максимовна, и.о. директора МБОУ «ООШ № 33» Проскуровская Оксана Георгиевна, заместитель по БЖ Иванкина Ольга Сергеевна;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения тамбуров не оборудовано автоматической	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. ст. 52, 54, ст. 83 ФЗ	24.05.2021	

	установкой пожарной сигнализацией (АУПС).	<p>№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. п.4,14, 38 НПБ 110-03 «Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А4, п.А10, приложение А (обязательное), п.38 таблицы А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>		
2.	<p>Не обеспечена отдельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств, в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (прибор приемно – контрольный автоматической установки пожарной сигнализации находится не в помещении с дежурным персоналом).</p> <p>Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.</p> <p>В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6,ч.7 ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 12.2.1, п. 13.14.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	24.05.2021	

	каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.			
3.	Коридор на 1 этаже здания длиной более 60-ти метров не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с samozакрывающимися дверями.	ч. 3 ст.4, п.2 ч.1 ст. 6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.1.132 СНИП 2.08.02.-89*; п.6.26* СНИП 21-01-97*. п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	24.05.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Новокузнецкого городского округа и  
Новокузнецкого муниципального района  
по пожарному надзору

Фролова Олеся Сергеевна  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

Предписание для исполнения получил (а):

то.директора Прокуровская С.Т.  
(должность, фамилия, инициалы)

«22» декабря 2020г.

«22» декабря 2020г.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием: -